

EVIDENCIJA O VATROGASNIM APARATIMA — PREGLED I ODRŽAVANJE

Sukladno Pravilniku o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13) i čl. 38-39 Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10), vlasnik/korisnik obavezan je osigurati redoviti i periodički pregled vatrogasnih aparata te voditi evidenciju o istima.

PODACI O OBJEKTU

Naziv objekta / Lokacija:

Adresa:

Kategorija ugroženosti od požara:

Vlasnik / Korisnik:

Odgovorna osoba za ZOP:

Ovlašteni serviser:

POPIS VATROGASNIH APARATA (čl. 5-8 Pravilnika NN 101/11)

RB	Inv. br.	Lokacija u objektu	Tip (S/CO2/	Masa pu	Proizvođač	God. proi	Redovni pre	Period. pregl	Sljedeći preg	Ispra
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										

ROKOVI PREGLEDA (čl. 5-6 Pravilnika NN 101/11, 74/13)

Redovni pregled (vizualna kontrola): najmanje jednom u 6 mjeseci. Obuhvaća provjeru plombe, manometra, vidljivih oštećenja, pristupačnosti i oznaka.

Periodički pregled (tlačna proba / hidrauličko ispitivanje): svakih 5 godina od datuma proizvodnje. Provodi ovlašteni serviser.

Vijek uporabe: Vatrogasni aparat mora se staviti van uporabe nakon 20 godina od datuma proizvodnje ili ranije ako ne zadovolji periodički pregled.

Tip: S = aparati na suhi prah, CO2 = aparati na ugljični dioksid, P = aparati na pjenu, V = aparati na vodu.

Zakonska osnova: Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13); čl. 38 i 39 Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10); Pravilnik o razvrstavanju građevina u kategorije ugroženosti od požara (NN 62/94, 32/97).